

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Vendredi 14 décembre 2012

Salle Chateaubriand



Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Madame Valérie HATSCH

Directrice de Cabinet
du Préfet des Hauts-de-Seine

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

- ✓ Sous-commission départementale d'accessibilité (UT92-DRIEA)
- ✓ Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports (UT92-DRIEA)
- ✓ Sous-commission départementale pour la sécurité publique (SIDPC)
- ✓ Sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives (DDCS)
- ✓ Sous-commission départementale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique (DDCS)

Sous-commission départementale d'accessibilité

Madame Magali PINON-LECONTE

Directrice Adjointe de l'UT92 de la DRIEA

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale d'accessibilité

2010

- ✓ 16 réunions
- ✓ 492 avis
- ✓ 45 avis défavorables
- ✓ 32 sans avis

2011

- ✓ 15 réunions
- ✓ 599 avis
- ✓ 41 avis défavorables
- ✓ 50 sans avis

Avis sur 402 dossiers de 5^{ème} catégorie en 2010
et sur 405 dossiers en 2011

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale d'accessibilité

Demandes de dérogations

2010

- ✓ 69 demandes
- ✓ 54 avis favorables
- ✓ 15 avis défavorables

2011

- ✓ 81 demandes
- ✓ 66 avis favorables
- ✓ 15 avis défavorables

Sous-commission départementale pour la Sécurité des Infrastructures et Systèmes de Transports

Madame Magali PINON-LECONTE

Directrice Adjointe de l'UT92 de la DRIEA

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports

2011

- ✓ RN13 - Tunnel de Neuilly - 11/07/2011
Maître d'ouvrage : Etat-DIRIF
- ✓ Complexe des Voies Ancre-Blanchisseurs
La Défense – Courbevoie - 22/11/2011
Maître d'ouvrage : EPADESA

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports

2012

- ✓ 7 juin 2012 - A86 Duplex - Dossier de sécurité complémentaire
Maître d'ouvrage : COFIROUTE
- ✓ 12 novembre 2012 - Tramway T2 - Dossier de sécurité du tunnel de la Défense
Maître d'ouvrage : RATP

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transports

Perspectives 2013

- ✓ En transports guidés :
 - Dossier préliminaire de sécurité de la couverture du RER A (branche Cergy-Pontoise) à Nanterre Université
 - Dossier de sécurité de la ligne 4 du métro à Montrouge
- En tunnel routier :
 - Dossier de sécurité du tunnel A14 x A86 à Nanterre.

Sous-commission départementale pour la sécurité publique

Commissaire Eric OCCHINI

Chef du service Information-Sécurité
de la préfecture de Police

Jean-Pierre LE GALL

SIDPC – Chef de la section Prévention

Sous-commission départementale pour la sécurité publique


Les textes

- ✓ L'article 11 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 également codifié à l'article L111-3-1 du code de l'urbanisme.
- ✓ le décret d'application N° 2007-1177 du 3 août 2007 relatif aux études de sécurité publique.
- ✓ Le décret N° 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique.

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité publique

Etudes réalisées



Sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives

Monsieur Eric QUENAULT

Directeur de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH


Jean-Pierre LE GALL

SIDPC – Chef de la section Prévention

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité


Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH

Les catégories d'ERP du 1^{er} groupe




Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH



Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH



Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH

L'instruction des dossiers en 2012

- ✓ **906** dossiers ont reçu un avis favorable
- ✓ **291** dossiers ont été jugés incomplets et n'ont pu faire l'objet d'un avis ou sont en cours d'instruction
- ✓ **102** dossiers ont fait l'objet d'un avis défavorable

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH

Evolution du volume annuel de dossiers ERP/IGH



Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH

154 visites d'ERP et d'IGH en 2012

- ✓ **89** visites de contrôle
- ✓ **59** visites de réception
- ✓ **6** visites de réception d'installations mises en place pour des manifestations



PRÉFET
DES HAUTS-DE-SEINE

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Questions diverses

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Arrêté du 30 décembre 2011 – Règlement de sécurité IGH

Types		2 ans	3 ans	5 ans
GH A	Immeuble à usage d'habitation (> 50 m)		✗	
GH O	Immeuble à usage d'hôtel (> 28 m)		✗	
GH R	Immeuble à usage d'enseignement (> 28 m)			✗
GH S	Immeuble à usage de dépôt d'archives (> 28 m)			✗
GH TC	Immeuble à usage de tour de contrôle (> 28 m)			✗
GH U	Immeuble à usage sanitaire (> 28 m)	✗		
GH W1	Immeuble à usage de bureaux (> 28 m)			✗
GH W2	Immeuble à usage de bureaux (> 50 m)			✗
GH Z	Immeuble à usages mixtes (> 28 m)		✗	
ITGH	Immeuble de très grande hauteur (> 200 m)		✗	

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

Rappel

- ✓ Dossiers transmis avec l'avis du maire
- ✓ Envoi des procès verbaux des commissions communales de sécurité

pref-commission-de-securite@hauts-de-seine.gouv.fr

Questions - Réponses